IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

PID:
02512300
CID:
C.1994.597

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

T&G SPA
VIA T. EDISON 2
20040 BURAGO DI MOLGORA MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

Dispositivi di comando sensibili alla temperatura
(Serie TG200)

for the following products

Temperature sensing controls
(Series TG200)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:
1995-08-31
Data di aggiornamento / Updated on
2006-06-12
Sostituisce / Replaces
2006-02-21

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1995-08-31
Data di aggiornamento / Updated on 2006-06-12
Sostituisce / Replaces 2006-02-21

Prodotto | Product

Dispositivi di comando sensibili alla temperatura
Temperature sensing controls

Concessionario | Licence Holder

T&G SPA
VIA T. EDISON 2
20040 BURAGO DI MOLGORA MI

Marchio | Mark

ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002856	CLT&GS.C02\LCT&G1+1	20040	BURAGO DI MOLGORA	MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60730-1:2000 + A11:2002 + A12:2003 + A1:2004 + A13:2004 + A14:2005
EN 60730-2-9:2002 + A1:2003 + A11:2003 + A12:2004 + A2:2005
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

EN 60730-1:2000 + A11:2002 + A12:2003 + A1:2004 + A13:2004 + A14:2005
EN 60730-2-9:2002 + A1:2003 + A11:2003 + A12:2004 + A2:2005
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

Rapporti | Test Reports

02EG00025

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	**TG200**
Tipo di dispositivo / Type of device	**termostato per apparecchi / thermostat for appliances**
Tipo di azione / Type of action	**1B**
Tipo di costruzione / Type of construction	**incorporato / incorporated**
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	**IP00**
Grado di polluzione / Pollution degree	**2**
Resistenza al calore/fuoco / Resistance to heat and fire	**categoria D / category D**
Temperatura ambiente / Ambient temperature	**T120°C**
Classe di isolamento / Degree of protection (class)	**II**
Indice di tracking / Tracking index (PTI)	**PTI250**
Categoria di sovratensione / Over voltage category	**II**
Tensione impulsiva nominale / Rated impulse voltage	**2,5 kV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT95000554.3

Marca / Trade mark	**T&G**
Riferimento di tipo / Type reference	**TG 200 XXX.XXXXX.XXX**
Tipo di apertura / Contact opening	**microdisconnessione / micro-disconnection**
Corrente/Tensione nominale / Rated current/voltage	**16(4)A/250V-6(1)A/400V**
Tipo di carico / Type of load	**R-M = carico resistivo-motore / R-M = resistive-motor load**
Temperatura di regolazione o intervento / Setting/operating temperature	**-35/+300°C**

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Numero di cicli automatici/manuali / Number of automatic/actuation cycles	**1E5/3E3**
Terminali / Terminals	**morsetti faston 6,3x0,8mm / tab terminals 6,3x0,8mm**

AR.C006UI

Marca / Trade mark	**T&G**
Riferimento di tipo / Type reference	**TG 200 XXX.XXXXX.XXX**
Tipo di apertura / Contact opening	**microdisconnessione / micro-disconnection**
Corrente/Tensione nominale / Rated current/voltage	**0,3A/100mV c.c. / 0,3A/100mV d.c.**
Tipo di carico / Type of load	**R = carico resistivo / R = resistive load**
Temperatura di regolazione o intervento / Setting/operating temperature	**-35/+300°C**
Numero di cicli automatici/manuali / Number of automatic/actuation cycles	**1E5/3E3**
Terminali / Terminals	**morsetti faston 6,3x0,8mm / tab terminals 6,3x0,8mmls**

AR.G00723

Marca / Trade mark	**TG**
Riferimento di tipo / Type reference	**TG 200 XXX.XXXXX.XXX**
Tipo di apertura / Contact opening	**microdisconnessione / micro-disconnection**
Corrente/Tensione nominale / Rated current/voltage	**16(4)A/250V-6(1)A/400V**
Tipo di carico / Type of load	**R-M = carico resistivo-motore / R-M = resistive-motor load**
Temperatura di regolazione o intervento / Setting/operating temperature	**-35/+300°C**
Numero di cicli automatici/manuali / Number of automatic/actuation cycles	**1E5/3E3**
Terminali / Terminals	**morsetti faston 6,3x0,8mm / tab terminals 6,3x0,8mm**

AR.G00724

Marca / Trade mark	**TG**
Riferimento di tipo / Type reference	**TG 200 XXX.XXXXX.XXX**
Tipo di apertura / Contact opening	**microdisconnessione / micro-disconnection**
Corrente/Tensione nominale / Rated current/voltage	**0,3A/100mV c.c. / 0,3A/100mV d.c.**
Tipo di carico / Type of load	**R = carico resistivo / R = resistive load**
Temperatura di regolazione o intervento / Setting/operating temperature	**-35/+300°C**
Numero di cicli automatici/manuali / Number of automatic/actuation cycles	**1E5/3E3**
Terminali / Terminals	**morsetti faston 6,3x0,8mm / tab terminals 6,3x0,8mmls**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Descrizione della serie TG 200 -numerazione a blocchi (DIGIT): I-V = TG 200; VI = 7; VII-VIII = tipo di regolazione e liquido di carica; IX = campo di temperatura; X = orientamento perno; XI = schema elettrico; XII = lunghezza capillare; XIII = materiale del capillare, tipo rivestimento e tipo di elemento sensibile; XIV-XV = codice cliente; XVI = codice revisione prodotto.
I dispositivi possono essere equipaggiati con un morsetto di terra.

Description of TG 200 series - block numeration (DIGIT): I-V = TG 200; VI = 7; VII-VIII = type of regulation and filling fluid; IX = temperature range; X = operating means orientation; XI = pattern number; XII = capillary lenght; XIII = capillary material, type of coating and type of sensing element; XIV-XV = customer code; XVI = product revision code.
The devices may be equipped with earthing terminal.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT95000554	**BTG.025100.DD24**	*Diritti modelli ENEC diversa marca - 0251 - Dispositivi di controllo / ENEC models - different trade mark - 0251 - Control devices*	3
DAT95000554	**BTG.025100.DD23**	*Diritti modelli ENEC - 0251 - Dispositivi di controllo / ENEC models - 0251 - Control devices*	3

IMQ S.p.A.